Ростовская Электротехническая Компания

Тел.: +7 (863) 333-50-25, rec@rec.su, www.rec.su

Опросной лист Rusol RS компакт

Заказчик	
Объект установки	
Адрес объекта	
Ф. И. О. контактного лица	
Телефон	
e-mail	
Количество	

Параметр	Выбранное значение			
Номинальное напряжение		6 кВ		10 кВ
Исполнение		Стационарное (тип P)		Выкатное (тип H)
Номинальный ток		630A		1000A
		1250A		
Номинальный ток отключения		20кА		25кА
Расстояние между осями полюсов		150мм		210мм
Номинальное напряжение моторного привода		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Номинальное напряжение электромагнита включения		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Номинальное напряжение независимого расцепителя		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Кабель с разъемом		SA2 - 5a5b (тип P)		SB2 - 5a5b (тип H)
		SA4 - 10a10b(тип P)		SB4 - 10a10b(тип H)
Расцепитель минимального напряжения		U0 - без расцепителя		U1 - 110 пост.
		U2 - 220 пост.		U7 - 110 пер.
		U8 - 220 пер.		
Прочие принадлежности		A1 - второй независимый расцепитель		
		A5 - контакт положения выключателя в корзне 2a2b(тип H)		
		AB - ответная часть разъема		
		AC - фиксатор разъема(Тип H)		
		AL - рычаг механической взаимной блокировки(Тип P)		
		AV - расцепитель срабатывает по сигналу TT 1A		
		AW - расцепитель срабатывает по сигналу TT 5A		
		CTD1 - Конденсаторный источник питания 110 В пер.		
		CTD2 - Конденсаторный источник питания 220 В пер.		
		UDC1 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 110 пер./пост.		
		UDC2 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 220 пер./пост.		

Примечания

Одновременно выбрать A1 (второй независимый расцептель) и U1-U8 (расцепитель минимального напряжения) невозможно.
При использовании принадлежности A1 (второй независмый расцепитель) максимальное количество вспомагательных контактов 9a9b.
Если выбран расцепитель тока AV (1A) или AW (5A), то невозможно одновременно установить второй независимый расцепитель A1 и расцепитель минимального напряжения U1-U8, а максимальная конфигурация вспомогательных контактов будет 5a5b

Дата заполнения

Подпись ответственного лица

Rusol RS10

LSIS

РЭК Ростовская Электротехническая Компания

Тел.: +7 (863) 333-50-25, rec@rec.su, www.rec.su

Опросной лист Rusol RS премиум 6/10/15/20/35 кВ

Заказчик	
Объект установки	
Адрес объекта	
Ф. И. О. контактного лица	
Телефон	
e-mail	
Количество	

Параметр	Выбранное значение			
Номинальное напряжение	☐	6 кВ	☐	10 кВ
	☐	15 кВ	☐	20 кВ
	☐	35 кВ		
Исполнение	☐	Стационарное (тип P)	☐	Выкатное (тип H)
Номинальный ток	☐	1250A	☐	2000A
	☐	2500A	☐	3150A
	☐	4000A	☐	5000A
Номинальный ток отключения	☐	25кА	☐	31,5кА
	☐	40кА	☐	50кА
Расстояние между осями полюсов	☐	150мм	☐	210мм
	☐	275мм	☐	300мм
	☐	320мм		
Номинальное напряжение моторного привода	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Номинальное напряжение электромагнита включения	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Номинальное напряжение независимого расцепителя	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Кабель с разъемом	☐	SA2 - 4a4b (тип P)	☐	SB2 - 4a4b (тип H)
	☐	SA4 - 10a10b(тип P)	☐	SB4 - 10a10b(тип H)
Расцепитель минимального напряжения	☐	U0 - без расцепителя	☐	U1 - 110 пост.
	☐	U2 - 220 пост.	☐	U7 - 110 пер.
	☐	U8 - 220 пер.		
Прочие принадлежности	☐	A1 - второй независимый расцепитель		
	☐	A5 - контакт положения выключателя в корзне 2a2b(тип H)		
	☐	A6 - вспомогательный контакт возможности включения		
	☐	AB - ответная часть разъема		
	☐	AC - фиксатор разъема(Тип H)		
	☐	AX - беспроводной температурный датчик		
	☐	CTD1 - Конденсаторный источник питания 110 В пер.		
	☐	CTD2 - Конденсаторный источник питания 220 В пер.		
	☐	UDC1 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 110 пер./пост.		
	☐	UDC2 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 220 пер./пост.		

Примечания

25 кА для напряжения 20/35 кВ
31,5 кА для напряжения 6/10/15/20/35 кВ
40 кА для напряжения 6/10/15/20/35 кВ
50 кА для напряжения 6/10/15 кВ
Межфазное расстояние: **320 мм** - ***6/10 кВ*** , 40/50 кА, 5000А только тип H; **300 мм** - ***35 кВ*** , 25/31,5/40 кА, 1250/2000/3150А; **275 мм** - ***6 кВ*** : 40 кА - 4000А, 50 кА - 2500/3150/4000А; ***10/15 кВ*** : 40 кА - 4000А, 50 кА - 2500/3150/4000А; ***20 кВ*** : 25 кА - 2500А; 31,5 кА - 1250/2000/3150А; 40 кА - 1250/2000/3150А; **210 мм** - ***6 кВ*** : 50кА - 1250/2000А; ***10/15 кВ*** : 31,5/40 кА - 3150А; 50 кА - 1250/2000А; ***20 кВ*** : 31,5/40 кА - 1250/2000А; **150 мм** - ***10/15 кВ*** : 40 кА - 1250/2000А.
Одновременно выбрать A1 (второй независимый расцептель) и U1-U8 (расцепитель минимального напряжения) невозможно.
A6 (вспомогательный контакт возможности включения выключателя) устанавливается по умолчанию для организациии электрической блокировки с расцепителем минимального напряжения. В случае использования расцепителя минимального напряжения установка A6 не допускается.

Дата заполнения

Подпись ответственного лица

Rusol RS10

LSIS

РЭК Ростовская Электротехническая Компания

Тел.: +7 (863) 333-50-25, rec@rec.su, www.rec.su

Опросной лист Rusol RS стандарт

Заказчик	
Объект установки	
Адрес объекта	
Ф. И. О. контактного лица	
Телефон	
e-mail	
Количество	

Параметр	Выбранное значение			
Номинальное напряжение		6 кВ		10 кВ
		15 кВ		
Исполнение		Стационарное (тип P)		Выкатное (тип H)
Номинальный ток		630A		1250A
		2000A		2500A
Номинальный ток отключения		20кА		25кА
		31,5кА		
Расстояние между осями полюсов		150мм		210мм
		275мм		
Номинальное напряжение моторного привода		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Номинальное напряжение электромагнита включения		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Номинальное напряжение независимого расцепителя		110 пер.		110 пост.
		220 пер.		220 пост.
Кабель с разъемом		SA2 - 4a4b (тип P)		SB2 - 4a4b (тип H)
		SA4 - 10a10b(тип P)		SB4 - 10a10b(тип H)
Расцепитель минимального напряжения		U0 - без расцепителя		U1 - 110 пост.
		U2 - 220 пост.		U7 - 110 пер.
		U8 - 220 пер.		
Прочие принадлежности		A1 - второй независимый расцепитель		
		A5 - контакт положения выключателя в корзне 2a2b(тип H)		
		AB - ответная часть разъема		
		AC - фиксатор разъема(Тип H)		
		AL - рычаг механической взаимной блокировки(Тип P)		
		AV - расцепитель срабатывает по сигналу TT 1A		
		AW - расцепитель срабатывает по сигналу TT 5A		
		CTD1 - Конденсаторный источник питания 110 В пер.		
		CTD2 - Конденсаторный источник питания 220 В пер.		
		UDC1 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 110 пер./пост.		
		UDC2 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 220 пер./пост.		

Примечания

Для выключателей на напряжение 6 кВ межфазное расстояние только 150 мм
Для выключателей на напряжение 10/15 кВ тип P 630/1250A мпежфазное расстояние 150/210 мм на выбор
Выключатели на номинальный ток 2500A доступны только с отключающей способностью 31,5 кА и межфазным расстоянием 210/275 мм
Одновременно выбрать A1 (второй независимый расцептель) и U1-U8 (расцепитель минимального напряжения) невозможно.
При использовании принадлежности A1 (второй независмый расцепитель) максимальное количество вспомагательных контактов 9a9b.
Если выбран расцепитель тока AV (1A) или AW (5A), то невозможно одновременно установить второй независимый расцепитель A1 и расцепитель минимального напряжения U1-U8, а максимальная конфигурация вспомогательных контактов будет 5a5b

Дата заполнения

Подпись ответственного лица

Rusol RS10

LS is

Ростовская Электротехническая Компания

Тел.: +7 (863) 333-50-25, rec@rec.su, www.rec.su

Опросной лист Rusol RS стандарт 20/35 кВ

Заказчик	
Объект установки	
Адрес объекта	
Ф. И. О. контактного лица	
Телефон	
e-mail	
Количество	

Параметр	Выбранное значение			
Номинальное напряжение	☐	20 кВ	☐	35 кВ
Исполнение	☐	Стационарное (тип P)	☐	Выкатное (тип H)
Номинальный ток	☐	630A	☐	1250A
	☐	2000A	☐	2500A
Номинальный ток отключения	☐	12,5кА	☐	16кА
	☐	25кА		
Расстояние между осями полюсов	☐	210мм	☐	265мм
	☐	275мм		
Номинальное напряжение моторного привода	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Номинальное напряжение электромагнита включения	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Номинальное напряжение независимого расцепителя	☐	110 пер.	☐	110 пост.
	☐	220 пер.	☐	220 пост.
Кабель с разъемом	☐	SA2 - 4a4b (тип P)	☐	SB2 - 4a4b (тип H)
	☐	SA4 - 10a10b(тип P)	☐	SB4 - 10a10b(тип H)
Расцепитель минимального напряжения	☐	U0 - без расцепителя	☐	U1 - 110 пост.
	☐	U2 - 220 пост.	☐	U7 - 110 пер.
	☐	U8 - 220 пер.		
Прочие принадлежности	☐	A1 - второй независимый расцепитель		
	☐	A5 - контакт положения выключателя в корзне 2a2b(тип H)		
	☐	AB - ответная часть разъема		
	☐	AC - фиксатор разъема(Тип H)		
	☐	AL - рычаг механической взаимной блокировки(Тип P)		
	☐	AV - расцепитель срабатывает по сигналу TT 1A		
	☐	AW - расцепитель срабатывает по сигналу TT 5A		
	☐	CTD1 - Конденсаторный источник питания 110 В пер.		
	☐	CTD2 - Конденсаторный источник питания 220 В пер.		
	☐	UDC1 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 110 пер./пост.		
	☐	UDC2 - контролер задержки срабатывания миинимального расцепителя напряжения 220 пер./пост.		

Примечания

Для выключателей типа P межфазное расстояние только 265 мм
Для выключателей тира H на все номинальные токи межфазное расстояние 210/275 мм на выбор (2500A только 275 мм)
Одновременно выбрать A1 (второй независимый расцептель) и U1-U8 (расцепитель минимального напряжения) невозможно.
При использовании принадлежности A1 (второй независмый расцепитель) максимальное количество вспомагательных контактов 9a9b.
Если выбран расцепитель тока AV (1A) или AW (5A), то невозможно одновременно установить второй независимый расцепитель A1 и расцепитель минимального напряжения U1-U8, а максимальная конфигурация вспомогательных контактов будет 5a5b

Дата заполнения

Подпись ответственного лица

Rusol RS10

LSIS

РЭК Ростовская Электротехническая Компания
Тел.: +7 (863) 333-50-25, rec@rec.su, www.rec.su

Опросной лист для заказа вакуумного выключателя Rusol RS при модернизации

Заказчик				
Наименование объекта				
Адрес объекта				
Ф. И. О. и должность				
Телефон				
e-mail				
Количество	☐			
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ				
Номинальное напряжение, кВ	☐	6 кВ	☐	10 кВ
Номинальный ток отключения, кА	☐	20 кА	☐	25 кА
	☐	31,5 кА	☐	40 кА
	☐	50 кА		
Номинальный ток, А	☐	630 А	☐	1000 А
	☐	1250 А	☐	1600 А
	☐	2000 А	☐	2500 А
	☐	Другой		
Функциональное назначение	☐	Вводной	☐	Секционный
	☐	Отходящая линия		
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕРНИЗИРУЕМОМ ШКАФЕ				
Способ модернизации	☐	Комплект модернизации	☐	Новый выкатной элемент
Тип распределительного устройства	☐	Односекционное	☐	Двухсекционное (многосекционное)
Тип модернизируемого шкафа (выбрать из списка или указать свое)	☐	К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, К-63, К-99, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН6(10)ЛМ, К-204ЭП, КРУ2-10, К-Х, К-ХП, К-ХШ, К-XV, К-XXVI, К-XXVII, К-33(М), КРУН К-34, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09, CSI 1-10, CSIM-1-12/16, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-6(10), RSW 10/I, ST-7, 12F 350 Magrini Galileo, Allis Chalmers, VH 111, VH 136, VH 151, Sachsenwerk, SCI 6(10), ШВВ (Ч), КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-136, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, КРН-П-10, МКФВ, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня, 2КВЭ-6, ЯКНО		
Серия заменяемого выключателя (выбрать из списка или указать свое)	☐	ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133, ВЭМ-6(10), ВММ-10, ВВТЭ-10, ВВТШ-10, ВМЭ-6, ВВТП-10, SCI 1-10, SCI 4-12/20, FB-500A1, HL-4/7, HL-4/8, HG-3/8, WMSWPI, Б(В)-200, WMPVZ/S, AK10, ВВУ-СЭЩ, ВВМ-СЭЩ, ВВП-10, ВБ-10, ВБЭ-10, ВР, ВВ/AST, VF12, Evolis, VD4, 3AH, SION, LF, HD4		
Тип привода заменяемого выключателя (выбрать из списка или указать свое)	☐	ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ, ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА, ПЭВ-11, ППМ-10, ВСТРОЕННЫЙ ПРИВОД		
Род оперативного тока	☐	Переменный	☐	Постоянный
	☐	Выпрямленный		
Напряжение оперативного питания	☐	110	☐	220
	☐	Другое		
Тип релейной защиты (после модернизации)	☐	Электромеханическая	☐	Микропроцессорная
	☐	Другое		
Тип разъема жгутов вторичных цепей	☐	1 жгут Harting 42	☐	2 жгута Harting 24
	☐	Другой		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
С ограничителями перенапряжения	☐	Да	☐	Нет
Выполнение проекта	☐	Требуется	☐	Не требуется
	☐	Проект уже есть		
Сведения о монтаже	☐	Под ключ	☐	Монтаж заказчика
	☐	Шефмонтаж		
Сведения о доставке	☐	Доставка поставщика (указать адрес)	☐	Самовывоз
Дополнительные требования				

Дата заполнения

Подпись ответственного лица

Rusol RS10

LSIS